

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 5 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Nahwärmeversorgung Wolfschlugen 

Betreiber

Gemeinde Wolfschlugen Eigenbetrieb Energieversorgung 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Erfüllungsgrad der Fernwärme [EG _{FW}]	293 %
Erneuerbarer Anteil [RER]	97 %
Anteil aus fossilem Heizöl [-]	3 %
KWK-Anteil [-]	74 %

Datenbasis von Januar 2020 bis Januar 2023.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 24.03.2033.

ausgestellt am: 24.03.2023

Jens Maier

Gutachter-Nr.: FW609-195 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DEBW0233_FW309-5u7_24032023 

